



## Porte antincendio: Marcatura CE o Processo omologazione VVF

### Norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR

**EN 14351-1:2016**

Finestre e  
porte esterne pedonali

**EN 13241:2016**

Porte e cancelli industriali,  
commerciali e da garage

**EN 16034:2014 (dal 1° Novembre 2019)**

La norma stabilisce un metodo per la determinazione della **resistenza al fuoco** di porte, sistemi di chiusura e finestre apribili destinati ad essere installati in aperture praticate in elementi di separazione verticale, quali:

- porte incernierate o su perni;
- porte scorrevoli in senso orizzontale e in senso verticale, incluse porte non rigidamente scorrevoli e sezionali;
- porte a libro;
- porte basculanti;
- sistemi di chiusura avvolgibili;
- finestre apribili;
- cortine flessibili apribili

Marcatura 

### Norme non armonizzate Regolamento (UE) 305/2011

**EN 14351-2:2018**

Finestre e  
porte interne pedonali

**EN 16361:2016**

Porte pedonali, escluse  
battente, motorizzate

In regime di marcatura CE ai sensi del  
Regolamento (UE) 305/2011, alla loro  
armonizzazione.

**Omologazione VVF (M. Int.)**

D.M. 27 gennaio 1999  
D.M. 20 aprile 2001  
D.M. 21 giugno 2004  
D.M. 16 febbraio 2007