



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101 01 4122 046A

Alla Direzione Interregionale VV.F. per il Veneto
e Trentino Alto Adige
Via Dante, 55



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Rif. Prot. 775 del 24/01/2011)
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0002638 del 25/02/2011
197|032101.01.4122.046A. Edilizia ospedaliera -
Quesiti

Al Comando Provinciale VV.F. di Rovigo
Viale Ippodromo, 46
45100 Rovigo
(Rif. Prot. 184 del 07/01/2011)

OGGETTO: Quesito su attività sanitaria privata.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Interregionale VV.F..

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

PM



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO
E TRENINO ALTO ADIGE

AREA PREVENZIONE INCENDI ED ATTIVITÀ A RISCHIO



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-VEN

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0000775 del 24/01/2011

526|02.03. QUESITI

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Del Soccorso Pubblico e
Della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione
E la Sicurezza Tecnica
Area III - Prevenzione Incendi
Largo Santa Barbara, n. 2
00178 R O M A

e p.c.

Al Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Rovigo
Viale Ippodromo, n. 46
45100 R O V I G O
Prot. n. 0000184 del 07/01/2011

OGGETTO: Quesito su attività sanitaria privata.

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Rovigo inerente quanto in oggetto specificato.

Nel merito lo scrivente ritiene di condividere le osservazioni del Comando di Rovigo, che legge per conoscenza.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero.

L'incaricato del procedimento
Dr. Ing. Enrico TRABUCCO

ep



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0001818 del 10/02/2011

IL DIRETTORE INTERREGIONALE

DENARO



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Rovigo -

Via Ippodromo 4/6 45100 Rovigo -

tel. 0425/361921- fax 0425/360830 c.f. 80005410297

rovigo@vigilfuoco.it

PEC: com.rovigo@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-RO

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0000184 del 07/01/2011

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione
Incendi e la Sicurezza Tecnica
Roma

tramite La Direzione Interregionale VV.F. per il
Veneto e T.A.A.
Via Dante, 55
35139 Padova

OGGETTO: *Quesito su attività sanitaria privata.*

E' pervenuto in data 03.01.2011 a questo Comando, l'allegato quesito, a firma del p.i. _____, inerente la necessità di richiedere o meno il parere di conformità per un edificio adibito a poliambulatorio specialistico odontoiatrico.

Questo Comando ritiene che il titolare dell'attività non sia tenuto a presentare a questo Comando domanda di parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 37/98 in quanto tale poliambulatorio non rientra tra le 97 attività di cui al D.M. 16.02.1982.

Resta fermo l'obbligo da parte del titolare dell'attività di attenersi alle disposizioni previste dal titolo IV dell'Allegato al D.M. 18.09.2002 per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio del poliambulatorio.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesti Uffici.



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Giuseppe Lomoro)