



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III – PREVENZIONE INCENDI
L.go Santa Barbara, 2 – 00178 – ROMA – Tel: 06716362513/0 – Fax: 06716362507

S0103 10 05
S0103 05 09

Alla Direzione Regionale VV.F.
per l' Emilia Romagna
(Rif. Nota n. 20316 del 23/12/2014)

E, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
di Ferrara
(Rif. Nota n. 13817 del 10/12/2014)

OGGETTO: Quesito in materia di prevenzione incendi - Assoggettabilità attività di gommista -
Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, inerenti l'oggetto, si ritiene che l'attività in argomento possa rientrare tra le tipologie di officine di riparazione per veicoli a motore di cui al punto 53 dell'allegato I al d.P.R. 151 se di superficie superiore a 300 mq.

Nel caso sia presente un quantitativo di gomme superiore a 10.000 Kg si configura anche l'attività di cui al punto 43 dello stesso allegato.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Pulito)



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Direzione Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it

e p.c.

Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Ferrara
com.ferrara@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Quesito in materia di prevenzione incendi - assoggettabilità attività di gommista.

Si trasmette in allegato, per il parere di competenza, la richiesta di chiarimento pervenuta dal Comando Prov.le VV.F. di Ferrara con nota prot. n. 13817 del 10.12.2014 relativa all'oggetto.

In merito la scrivente Direzione Regionale condivide l'interpretazione data dal suddetto Comando Prov.le VV.F. e concorda con il parere espresso.

Si resta in attesa del competente parere di codesta Direzione Centrale.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Litterario)

Direttore Vice Dirigente
Ing. Raffaello Cerritelli

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO - EMILIA-ROMAGNA

Via Aposazza, 3 - 40128 Bologna

Centralino Uffici: tel. 051.4199.611

Sala Operativa: tel. 051.321.321

e-mail ordinaria: dir.emiliaromagna@vigilfuoco.it

e-mail certificata: dir.prev.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it

REC



dipvvf.COM-FE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0013817.10-12-2014.h.12:09

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
FERRARA

Via Verga, 125 - 44100 Ferrara (FE) tel. 0532973111
E-mail: com.ferrara@cert.vigilfuoco.it

Ufficio: Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Fascicolo Comando n°	Quesiti P.I. 2014		
In risposta alla nota n°	///	del	///
Collegato prot. Comando n°	///	del	///

Al **Ministero dell'Interno**
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Area III - Prevenzione incendi
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it

Tramite La **Direzione Regionale Vigili del Fuoco**
Emilia Romagna
Bologna
dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Quesito in materia di prevenzione incendi
- **Assoggettabilità attività di gommista**

E' pervenuto un quesito da parte di un professionista che chiede se un'attività di "gommista" che viene svolta all'interno di un locale che supera i 300 m² è assoggettabile all'attività n° 53 dell'allegato I al DPR 151/2001 pur non essendo una officina di riparazione che svolge attività sul veicolo e/o parti del motore (es. verniciature, cambio olio ecc.) oppure, avendo un quantitativo di gomme superiore a 10.000 kg. è assoggettabile all'attività n° 43 dell'allegato I al DPR 151/2001 pur essendo il deposito effettuato nell'ambito del locale ma non come attività principale ed esclusiva.

In proposito, considerato che i veicoli rimangono unicamente per il tempo necessario alle operazioni di smontaggio e rimontaggio delle gomme, senza interventi di carrozzeria e/o meccanici, e che il deposito non viene effettuato in maniera esclusiva ma è inserito nell'attività sempre presidiata durante l'esercizio, questo Comando è del parere che l'attività così come configurata non è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/2011. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro dal punto di vista del rischio di incendio.

Si resta in attesa delle valutazioni ed indicazioni che codesta Area vorrà adottare anche in base alle eventuali osservazioni che la Direzione Regionale riterrà opportuno esprimere.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
S.D.A.C.E. Geom. Luca Quintabà



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. **Emmano ANDRIOTTO**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-EMI

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0019707 del 10/12/2014
0007.001.02. Quesiti - Pareri