

**Allegato B (articolo 8, commi 6, 7 e 8)***VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE*

<b>Tipologia di generatori di calore</b>	<b>Data di installazione</b>	<b>Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)</b>
<b>Generatore di calore (tutti)</b>	Prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
<b>Generatore di calore (tutti)</b>	Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$82 + 2 \log P_n$
<b>Generatore di calore standard</b>	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
<b>Generatore di calore a bassa temperatura</b>	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
<b>Generatore di calore a gas a condensazione</b>	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
<b>Generatore di calore a gas a condensazione</b>	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
<b>Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)</b>	Dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
<b>Generatori ad aria calda</b>	Prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
<b>Generatori ad aria calda</b>	Dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$

log P<sub>n</sub>: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW

Per valori di P<sub>n</sub> superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW